

軽食提供施設工事区分表

事業の実施に伴う施設設備の費用負担区分は原則下表のとおりとする。

項目	工事区分	A工事	C工事	備考
建築工事	床	コンクリート下地+ビニル床シート（厨房用）t2.0	原則不可	
	幅木	ビニル製 H100	原則不可	
	壁	ケイ酸カルシウム版t6.0+EP-G サッシ額縁：アルミ製	原則不可	
	廻縁	ビニル製	原則不可	
	天井	ケイ酸カルシウム版t6.0+EP-G 天井高さ 2600	原則不可	
	外壁	鉄骨縦胴縁下地@600の上 透 湿防水シート 金属サイディングt 15よこ張り	原則不可	
	建具	引分け窓（アルミ製 カラー） 片開きフラッシュ扉（軽量鋼製 化粧鋼板）	原則不可	
電気設備	動力盤	動力制御盤（容量15.8KW）	盤以降の工事	
	電灯盤	電灯分電盤（容量 8.6KW ）	盤以降の工事	
	照明	LEDスクエアベースライト LRS15-4-80 2台	標準仕様を変更する工事	変更の場合は退去時に原 状復旧
	コンセント	コンセント×8（厨房機器用） コンセント×2（一般） 単相200Vコンセント×2 動力用手元開閉器×5	原則不可	
	放送	無し	原則不可	
	TV共聴	無し	原則不可	
	電話	壁付電話用アウトレット（6極4 芯）	必要に応じ設置	
	防犯・監視カメラ	監視カメラ×1（外壁設置）	原則不可	
	情報通信設備	無し	必要に応じ設置	
	時計	無し	必要に応じ設置	
空調設備	換気設備	天井扇（100φ×50m ³ /h× 50pa）	原則不可	
	冷暖房設備	空冷ヒートポンプマルチエアコ ン（厨房用天吊形）冷房・暖房 能力8.0kW	原則不可	
衛生設備	給水設備	立水栓（水用）×2 立水栓（湯用）×2	立水栓以降の工事	

		手洗い器×1		
	排水設備	グリーストラップ（ステンレス製床吊パイプ流入式 3槽式）	グリーストラップ接続までの工事	
	ガス設備	ガス栓 ガス給湯器（屋内壁掛形 24号）	ガス栓以降の工事	
防災設備	自動火災報知設備	定温式スポット型感知器	原則不可	
	非常照明	2台	原則不可	
	誘導灯	無し	－	
	ガス感知器	無し	必要に応じ設置	
	消火器	消火器ボックス	－	
その他	備品、什器類	無し	必要に応じ設置	

（注）基礎、構造躯体、耐火被覆等に損傷を与える工事（研り、穴あけ等）は原則不可とするが、計画上やむを得ない場合は協議とする。